



Deshalb braucht es die ARGE Liegenschaftsentwässerung

Ein hohes Qualitätsniveau wurde in der Schweiz bisher mit der **Armbrust** symbolisiert. Dieses Gütezeichen ist jedoch praktisch vom Markt verschwunden, da die Schweizer Industrie das Interesse daran verloren hat. Man wollte in der Zukunft europaweit, nein weltweit, nur noch mit dem **CE-Zeichen** agieren.

Die Europäischen-Normen und das daraus abgeleitete CE-Zeichen sind jedoch ein Kompromiss auf kleinstem gemeinsamen Nenner und widerspiegeln in keinsten Weise das Schweizer Qualitätsniveau. Teile der Industrie haben dies jetzt erkannt und möchten sich inzwischen vermehrt von der Billigkonkurrenz abheben.

Die ARGE Liegenschaftsentwässerung suissetec-VSA (ARGE), welche seit 1966 mit der so genannte Zulassungsempfehlung Produkte des Haustechnik- und des Grundstücksektors zertifiziert, hat aus diesem Grunde das **Gütezeichen Q-plus** geschaffen (siehe www.swiss-quality.org).

Damit können ARGE-zertifizierte Erzeugnisse optisch besser von der Massenware unterschieden werden.

Produzenten, welche Artikel für den Haustechnik- und Grundstücksektor herstellen, haben damit die Möglichkeit, auf freiwilliger Basis nachzuweisen, dass ihre Erzeugnisse Prüfanforderungen erfüllen, welche einiges über dem Level der Europa-Normen liegen. Damit kann der Anwender leicht erkennen, ob er es mit einem Fabrikat zu tun hat, das ihn bei korrekter Montage weitgehend vor Schadensfällen bewahrt.

Dass es bei der blinden Anwendung von Produkten mit CE-Zeichen durchaus zu ernsthaften Problemen kommen kann, zeigt folgender Vorgang:

Artikel, welche nach Europäischen Normen gefertigt sind, werden vom Hersteller mit einer Eigenkonformitätserklärung versehen. Mit dieser attestiert sich der Fabrikant selber, dass er das Produkt nach Europa-Norm gefertigt hat. Ohne weitergehende Vorgaben, ist er damit berechtigt, das CE-Zeichen auf seinem Produkt zu führen.

Zu welchen Auswüchsen diese Regelung führen kann, belegt das Bild unten. Es zeigt ein nach Europa-Norm produziertes Steinzeugrohrsystem. Dieses wurde auf Wunsch des Fabrikanten einer Nachprüfung nach Schweizer Norm unterzogen, da er eine ARGE-Zulassungsempfehlung anstrebte. Gemäss den ARGE-Richtlinien hätte das Rohrsystem nach der Rohrspülung bei der anschliessenden Druckprobe einem Innendruck von 0,5 bar (5 m Wassersäule) widerstehen müssen. Es ist jedoch schon bei 0.03 bar, also schon bei 30 cm Wassersäule leck geschlagen. Dieses nach Europa-Norm fabrizierte Abwasser-Rohrsystem, von dem der beim Test anwesende Produzent behauptete, dass es in der Vergangenheit noch nie Schwierigkeiten bereitet habe, würde unser Grundwasser verseuchen. Mit Produkten dieser Art wird europaweit der elementarste Umweltschutz missachtet. Sie dürfen im Interesse der Bürger dieses Landes nicht zum Einsatz kommen und deshalb braucht es die ARGE Liegenschaftsentwässerung suissetec-VSA.

